



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



KAROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Strzakły 55
21-560 Międzyrzec Podlaski

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data Zapytania ofertowego: **11 stycznia 2018 r.**

Pytania i odpowiedzi z dn. 19.01.2018 r.

Nazwa zadania	Modernizacja pomieszczenia chłodniczego szok
Pytanie	Proszę jeszcze o potwierdzenie temperatury w komorze szokowej. Czy temperatura -45°C (słownie: minus czterdzieści pięć) w komorze jest podana prawidłowo?
Odpowiedź	Tak, zakładana temperatura w komorze musi wynosić, co najmniej - 45 stopni C (słownie: minus czterdzieści pięć)

Jan Brodawka

.....
(Podpis)

Karol Sp. z o.o. Sp. k.
Strzakły 55; 21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP 537-262-48-40
Tel. (83) 373-10-17