



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Data Zapytania ofertowego: **19 sierpnia 2021 r.**

### **Pytania i odpowiedzi z 6 września 2021 r.**

#### **1. Nazwa zadania**

**Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW**

#### **2. Zamawiający**

**„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba / Dane kontaktowe:

Strzakły 55

21-560 Międzyrzec Podlaski

Tel. +48 83 373 10 17

Fax. +48 83 371 10 38

E-mail: [biuro@zpm-karol.pl](mailto:biuro@zpm-karol.pl)

#### **3. Pytania i odpowiedzi**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę okresu gwarancji paneli z 20 lat na 15 lat?

Panele fotowoltaiczne uwzględnione w projekcie budowlanym mają standardowo 12 lat gwarancji.

##### **Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zwraca uwagę, że zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, a „opis przedmiotu zamówienia stanowią łącznie zapisy Zapytania ofertowego, Projektu budowlanego i innych dokumentów przywołanych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym”.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza falownik nieposiadający certyfikatu PN-EN50549-2?

Zaprojektowane jest instalacja z falownika o mocy 50kW, certyfikat ten jest zwykle dostępny dla większych jednostek.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zamawiający nie dokonuje tym samym zmian w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zwraca uwagę, że zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, a „opis przedmiotu zamówienia stanowią łącznie zapisy Zapytania ofertowego, Projektu budowlanego i innych dokumentów przywołanych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym”.

Jan Brodawka

.....  
(osoba reprezentująca)